

1. РОЗРОБЛЕНО: ВГО «Український союз пожежної та техногенної безпеки»
2. РОЗРОБНИКИ:
3. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАБРАНО ЧИННОСТІ наказ Мінрегіонбуду України від _____ з наданням чинності з 00.00.201X року

Розділ Зміст, п.7.3 – викласти у новій редакції:
7.3 Перевірка (оцінка) відповідності СПС

Розділ Зміст, п.8.3 – викласти у новій редакції:
8.3 Перевірка (оцінка) відповідності АСПГ

Розділ Зміст, п.9.8 – викласти у новій редакції:
9.8 Перевірка (оцінка) відповідності СО

Розділ Зміст, п.10.8 – викласти у новій редакції:
10.8 Перевірка (оцінка) відповідності СПДЗ

Розділ Зміст, п.12.4 – викласти у новій редакції:
12.4 Перевірка (оцінка) відповідності СПТС

- п. 1.1, другий перелік - викласти у новій редакції:
- автономні системи пожежогасіння (АСПґа)

Розділ 2 «Нормативні посилання» - вилучити посилання на нормативні документи, а саме:

- НАПБ Б.01.017-2011 Правила з пожежного спостереження
- ДСТУ 3958-2000 Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань
- ДСТУ 4466-1:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14520-1:2006, MOD)
- ДСТУ 4466-2:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 2. Вогнегасна речовина CF3I (ISO 14520-2:2006, MOD)
- ДСТУ 4466-5:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 5. Вогнегасна речовина FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2006, MOD)
- ДСТУ 4466-8:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HFC 125 (ISO 14520-8:2006, MOD)
- ДСТУ 4466-9:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227 ea (ISO 14520-9:2006, MOD)
- ДСТУ 4466-12:2006 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 12: Вогнегасна речовина IG-01 (ISO 14520-12:2005, MOD)
- ДСТУ 4466-13:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100 (ISO 14520-13:2005, MOD)
- ДСТУ 4466-14:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 14: Вогнегасна речовина IG-55 (ISO 14520-14:2006, MOD)
- ДСТУ 4466-15:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541 (ISO 14520-15:2005, MOD)
- ДСТУ 4469-4:2009 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 4. Запінно-пускові пристрої та їх пускачі. Загальні вимоги (EN 12094-4:2004, MOD)
- ДСТУ 4469-5:2010 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 5. Розподільчі пристрої та їхні пускачі. Загальні вимоги (EN 12094-5:2006, MOD)
- ДСТУ 4469-8:2010 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 8. З'єднувачі. Загальні вимоги (EN 12094-8:2006, MOD)

- ДСТУ 4469-11:2010 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Зважувальні механічні пристрої. Загальні вимоги (EN 12094-11:2003, MOD)

Розділ 2 «Нормативні посилання» - доповнити посиланням на наступні нормативні документи, а саме:

- НАПБ Б.01.017-2015 Правила з пожежного спостереження
- ДСТУ 3958-2000 Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань (до 01.07.2016)
- ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань (до 01.07.2016)
- ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування (з 01.07.2016)
- ДСТУ 3958:2015 Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробування (з 01.07.2016)
- ДСТУ EN 15004-1:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 15004-1:2008, IDT)
- ДСТУ EN 15004-2:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 2. Вогнегасна речовина FK-5-1-12 (EN 15004-1:2008, IDT)
- ДСТУ EN 15004-4:2015 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 4. Вогнегасна речовина HFC 125 (EN 15004-4:2008, IDT)
- ДСТУ EN 15004-5:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 5. Вогнегасна речовина HFC 227ea (EN 15004-5:2008, IDT)
- ДСТУ EN 15004-7:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Вогнегасна речовина IG-01 (EN 15004-7:2008, IDT)
- ДСТУ EN 15004-8:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 8. Вогнегасна речовина IG-100 (EN 15004-8:2008, IDT)
- ДСТУ EN 15004-9:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 9. Вогнегасна речовина IG-55 (EN 15004-9:2008, IDT)
- ДСТУ EN 15004-10:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Вогнегасна речовина IG-541 (EN 15004-10:2008, IDT)
- ДСТУ EN 12094-12:2014 Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 12. Вимоги до пневматичних сигнальних пристроїв та методи їх випробувань (EN 12094-12:2003, IDT)
- ДСТУ EN 12094-9:201X1) Протипожежна техніка. Стаціонарні системи

газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 9. Вимоги до спеціальних пожежних сповіщувачів та методи їх випробування (EN 12094-9:2003, IDT)

Розділ 3 Терміни та визначення, перше речення - посилання на ДСТУ 7240-1 замінити – ДСТУ ISO 7240-1

п. 3.2 – викласти в новій редакції:

3.2 автономна система пожежогасіння (АСПГа)

Система пожежогасіння, яка без втручання людини та незалежно від зовнішніх джерел живлення і систем управління виконує функції виявлення ознак горіння та подавання вогнегасної речовини.

п. 3.10 – викласти у новій редакції:

3.10 обслуговувальна організація

Суб'єкт господарювання, який здійснює роботи з підтримання технічної придатності систем протипожежного захисту.

п. 3.27 – викласти у новій редакції:

3.27 оцінка відповідності (перевірка відповідності)

Оцінка відповідності (перевірка відповідності) – процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, особи чи органу, були виконані. Оцінка відповідності органу здійснюється шляхом акредитації органів з оцінки відповідності.

розділ 3 Терміни та визначення доповнити новий п. 3.28 наступного змісту:

3.28 орган з оцінки відповідності (перевірки відповідності)

Підприємство, установа, організація чи структурний підрозділ, що здійснює діяльність з оцінки відповідності (перевірки, відповідності) включаючи випробовування, сертифікацію та інспектування.

розділ 3 Терміни та визначення доповнити новий п. 3.29 наступного змісту:

3.29 інспектування

Перевірка продукції, процесу послуги чи установки або їх проектування та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі професійного судження, загальним вимогам.

розділ 3 Терміни та визначення доповнити новий п. 3.30 наступного змісту:

3.30 орган з інспектування

Орган, з оцінки відповідності, який здійснює інспектування

розділ 3 Терміни та визначення доповнити новий п. 3.31 наступного змісту:

3.31 третя сторона

Орган з інспектування типу А за ДСТУ ISO/IEC 17020, який надає послуги як «третя сторона».

п. 5.2 – викласти у новій редакції:

5.2 У випадку неможливості на діючих об'єктах здійснити підтримання експлуатаційної придатності (забезпечити працездатність) систем протипожежного захисту, в проектних межах, що були чинні на час прийняття СПЗ до експлуатування, необхідно провести технічне переоснащення останніх у відповідності до вимог цих норм.

Розділ 4 «Позначки та скорочення» вилучити скорочення:

СПГа – автономна система пожежогасіння локального застосування

Розділ 4 «Позначки та скорочення» доповнити скороченням:

АСПГа – автономна система пожежогасіння

п. 5.14 – викласти в новій редакції:

п. 5.14 У разі необхідності оснащення приміщень для розміщення блока серверів, шаф з електричним та електронним обладнанням автоматичними системами пожежогасіння допускається замість них використовувати автономні системи пожежогасіння.

п. 7.2.2 – слова *технічному обслуговуванні*, замінити – *підтриманні експлуатаційної придатності*.

п. 7.2.13 – слова *технічному обслуговуванні*, замінити – *підтримання експлуатаційної придатності*.

п. 7.2.22 – слова *технічне обслуговування*, замінити – *підтримання експлуатаційної придатності*.

п. 7.2.24, другий абзац – посилання на 5.10, замінити – 5.9.

п. 7.3, викласти у новій редакції:

7.3 Перевірка (оцінка) відповідності СПС

Перевірка (оцінка) відповідності змонтованих та тих, що експлуатуються СПС здійснюється згідно [1], [36] з урахуванням ДСТУ ISO/IEC 17020.

п. 8.1.1 – скорочення *АСПГ*, замінити словами *системи пожежогасіння*.

п. 8.1.3 – скорочення *АСПГ*, замінити словами *системи пожежогасіння*.

п. 8.1.12 – вилучити слова *локального застосування*.

п. 8.1.13, перший абзац – слова *технічне обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

п. 8.1.13, перший абзац – вилучити слова *локального застосування*.

п. 8.1.13, другий абзац – вилучити.

п. 8.2.4 – викласти в новій редакції:

п. 8.2.4 Проектування, монтування та експлуатування систем газового пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог ДСТУ EN 15004, ДСТУ 4578 та інших чинних нормативних документів.

Компоненти систем газового пожежогасіння мають відповідати вимогам ДСТУ 4095, ДСТУ 4312, ДСТУ 4469, ДСТУ EN 1209 та іншим чинним нормативним документам.

Газові вогнегасні речовини, що використовуються в системах газового пожежогасіння, повинні відповідати вимогам ДСТУ 3958, ДСТУ EN 15004, ДСТУ 5092, ДСТУ 7288 та іншим нормативним документам.

Використання автономних систем пожежогасіння на основі вогнегасних пристроїв з термоактивованою мікрокапсульованою газовою вогнегасною речовиною відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-XX¹)

У системах газового пожежогасіння застосовуються вогнегасні речовини, вказані в таблиці 8.2.

9. таблицю 8.2 – викласти в новій редакції:

Таблиця 8.2 – Вогнегасні речовини для автоматичних систем газового пожежогасіння, дозволені до застосування

Вогнегасна речовина	Хімічна назва	Хімічна формула	Класифікаційний номер	Національний стандарт
FK-5-1-12	Додекафтор-2-метилпентан-3-он	$CF_3CF_2C(O)CF(CF_3)_2$	756-13-8	ДСТУ EN 15004-2
HCFC Blend A HCFC-123 HCFC-22 HCFC-124	Діхлортрифторетан Хлордіфторметан Хлортетрафторетан Ізопропеніл-1-метилциклогексен	$CHCl_2CF_3$ $CHClF_2$ $CHClFCF_3$ $C_{10}H_{16}$	306-83-2 75-45-6 2837-89-0 5989-27-5	ДСТУ 4466-6
HFC 125	Пентафторетан	CHF_2CF_3	354-33-6	ДСТУ EN 15004-4
HFC 227ea	Гептафторпропан	CF_3CHFCF_3	2252-84-8	ДСТУ EN 15004-5
HFC 23	Трифторметан	CHF_3	75-46-7	ДСТУ 4466-10
HFC 236fa	Гексафторпропан	$CF_3CH_2CF_3$	27070-61-7	ДСТУ 4466-11
IG-01	Аргон	Ar	74040-37-1	ДСТУ EN 15004-7
IG-100	Азот	N_2	7727-37-9	ДСТУ EN 15004-8
IG-55	Азот (50%) Аргон (50%)	N_2 Ar	7727-37-9 74040-37-1	ДСТУ EN 15004-9
IG-541	Азот (52%) Аргон (40%) Діоксид вуглецю (8%)	N_2 Ar CO_2	7727-37-9 74040-37-1 124-38-9	ДСТУ EN 15004-10
CO_2	Діоксид вуглецю	CO_2	124-38-9	ДСТУ 5092

галон 1211	Дифторхлорброметан	CF_2ClBr	353-59-3	ДСТУ 7288
галон 1301	Трифторбромметан	CF_3Br	75-63-8	ДСТУ 7288
галон 2402	Тетрафтордиброметан	$C_2Br_2F_4$	124-73-2	ДСТУ 7288

Примітка 1. У разі застосування газових вогнегасних речовин, не вказаних в таблиці, необхідно керуватися вимогами чинного законодавства.

Примітка 2. Використання газових вогнегасних речовин за ДСТУ 7288 дозволено лише для основних видів застосування відповідно до Директиви ЄС №1005/2009 [1].

п. 8.2.1, четвертий абзац – слова *технічне обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

п. 8.2.3 – слова *технічне обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

п. 8.3, викласти у новій редакції:

8.3 Перевірка (оцінка) відповідності АСПГ

Перевірка (оцінка) відповідності змонтованих та тих, що експлуатуються АСПГ здійснюється згідно [1], [36] з урахуванням ДСТУ ISO/IEC 17020.

п. 8.4 – вилучити скорочення АСПГ.

п. 9.1.2 – слова *технічне обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

п. 9.6.3, після слів *джерелом електроживлення*, вставити слова – *СО, або інтегрованої системи*.

п. 9.8, викласти у новій редакції:

9.8 Перевірка (оцінка) відповідності СО

Перевірка (оцінка) відповідності змонтованих та тих, що експлуатуються СО здійснюється згідно [1], [36] з урахуванням ДСТУ ISO/IEC 17020.

п. 10.7.4, перелік в) - викласти у новій редакції:

в) через окремі шахти на висоті 2 м від рівня землі та не менше ніж 15 м від зовнішніх стін з вікнами або від повітрозабірних або викидних пристроїв систем вентиляції, або за меншої відстані – у разі забезпечення швидкості потоку не менше ніж 20 м/с.

п. 10.8, викласти у новій редакції:

10.8 Перевірка (оцінка) відповідності СПДЗ

Перевірка (оцінка) відповідності змонтованих та тих, що експлуатуються СПДЗ здійснюється згідно [1], [36] з урахуванням ДСТУ ISO/IEC 17020.

п. 11.2.2, підпункт д), другий перелік – слово *обслуговуючий*, замінити – *обслуговувальний*.

п. 12.3.4 викласти у новій редакції:

п. 12.3.4 *Пультова організація після отримання повідомлення про готовність до спостереження складає картку об'єкта за формою, відповідно до НАПБ Б.01.017.*

п. 12.3.5 викласти у новій редакції:

п. 12.3.5 *Якщо монтування СПТС здійснюється на об'єкті, де СПЗ вже експлуатується, монтувальна організація разом з пультовою проводять обстеження СПЗ та складають акт технічного обстеження СПЗ (форма Д.3 додатка Д цих будівельних норм). У разі якщо СПЗ перебуває у неробочому стані, монтаж СПТС виконується після поновлення її працездатності*

п. 12.3.6 викласти у новій редакції:

п. 12.3.6 *Реєстрація картки об'єкта та підключення СПТС до ЦПТС ПО здійснюється згідно з вимогами НАПБ Б.01.017.*

п. 12.4 викласти у новій редакції:

12.4 Перевірка (оцінка) відповідності СПТС

Перевірка (оцінка) відповідності змонтованих та тих, що експлуатуються СПТС здійснюється згідно [1], [36] з урахуванням ДСТУ ISO/IEC 17020.

п. 12.5.2 – слова *його технічне обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання його експлуатаційної придатності*.

Забув запропонувати у пункт 13.5 вставити вимогу стосовно встановлення кнопок пуску димовидалення у середині шафок пожежних кранів.

Додаток А, таблиця, А.1, п. 1.1, четвертий стовпчик - вставити прочерк «-».

Додаток А, таблиця, А.1, п. 1.2, четвертий стовпчик - вставити прочерк «-».

Додаток А, таблиця, А.1, п. 4.8.3.1, четвертий стовпчик - вставити прочерк «-».

Додаток А, таблиця, А.1, п. 1.1 другий стовпчик - вилучити слово *місткістю*.

Додаток А, таблиця, А.1, п. 15.1 четвертий стовпчик - вставити прочерк «-».

Додаток А, таблиця, А.1, п. 19.1 третій стовпчик - вставити слова *Te same*.

Додаток А, таблиця, А.1, п. 19.2 третій стовпчик - вставити слова *Te same*.

Додаток А, таблиця А.2, п. 1.6, другий стовбець - викласти у новій редакції:

Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на рідкому, твердому та комбінованому паливі.

(вимога не поширюється на котельні та котельні відділення енергетичних підприємств: ТЕС, ТЕЦ та ДРЕС, на котельні продуктивністю до 0,2 МВт включно).

Додаток А, таблиця А.2, п. 4.4, другий стовбець - викласти у новій редакції:

Приміщення базових станцій та ретрансляторів мобільного зв'язку та шафи, бокси тощо для розміщення технологічного обладнання мобільного зв'язку, які розміщені:

Додаток А, таблиця А.2, п. 11.10.3 - слово *обслуговуючого*, замінити – *обслуговувального*.

Додаток Б, таблиця Б.2, п. 3, другий перелік - слово *обслуговуючого*, замінити – *обслуговувального*.

Додаток Г, п. Г.2.15.2, перелік а) - слово *обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Г, п. Г.2.15.5 – слова *технічного обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Д, форма Д.1, перелік б – слово *обслуговуючої*, замінити – *обслуговувальної*.

Додаток Д, форма Д.1, перелік 9 - слова *обслуговуючої організації, яка здійснює технічне обслуговування*, замінити – *обслуговувальної організації, яка виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Д, форми Д.1 та Д.2 - *вилучити*

Додаток Ж, п. Ж.1, перше речення - вилучити слова *(далі ТО)*.

Додаток Ж, п. Ж.1, перше речення - слова *технічного обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Ж, п. Ж.6.5 - слова *технічного обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Ж, п. Ж.6.10, перший абзац - слова *технічним обслуговуванням*, замінити – *роботами з підтриманням експлуатаційної придатності*.

Додаток Ж, п. Ж.6.10, другий абзац – слово *обслуговуючою*, замінити - *обслуговувальною*.

Додаток Ж, п. Ж.7.1.6 – викласти у новій редакції:

Ж.7.1.6 На пожежних сповіщувачах, які встановлені на об'єкті, не рідше одного разу на місяць необхідно проводити роботи з підтримування експлуатаційної придатності, згідно встановленого графіку.

Додаток Ж, п. Ж.7.2.2 – слово *обслуговуючий*, замінити - *обслуговувальний*.

Додаток Ж, п. Ж.8.1.2,3 - слово *обслуговуючий*, замінити - *обслуговувальний*.

Додаток Ж, п. Ж.8.1.3.3 - слово *обслуговуючий*, замінити - *обслуговувальний*.

Додаток Ж, п. Ж.8.1.4.4 - слово *обслуговуючий*, замінити - *обслуговувальний*.

Додаток Ж, п. Ж.8.1.4.5 - слово *обслуговуючий*, замінити - *обслуговувальний*.

Додаток Ж, п. Ж.8.2.3.2, перше речення – слова *технічне обслуговування*, замінити *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*

Додаток Ж, п. Ж.8.2.3.2, перелік в) - викласти у новій редакції редакції:

в) кількість вогнегасної речовини в модулях за допомогою пристроїв контролювання тиску, зважувальних механічних пристроїв або пристрою, що вимірює рівень (за відсутності таких пристроїв кількість (маса) вогнегасної речовини визначається шляхом зважування).

Модулі, у яких маса вогнегасної речовини, яка зберігається у рідкій фазі під тиском газу-витискувача або рідкій фазі під тиском власної насиченої пари, знизилась відносно значень, установлених експлуатувальною документацією на 5 % (для озоноруйнівних вогнегасних речовин – 2,5 %; для модулів ізотермічних – 2 %) і більше, підлягають заряджанню (перезаряджанню) до проектних значень (маси) вогнегасної речовини.

Модулі систем пожежогасіння, у яких тиск вогнегасної речовини, яка зберігається у газовій фазі або тиск газу-витискувача знизився відносно

значень, установлених експлуатувальною документацією на 10 % і більше, підлягають заряджанню (перезаряджанню) до проектних значень (маси)вогнегасної речовини.

Додаток Ж, п. Ж.8.2.3.3 - слова *технічне обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Ж, п. Ж.8.2.3.4 - слова *технічне обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Ж, п. Ж.8.2.4.2 - слово *обслуговуючої*, замінити – *обслуговувальної*.

Додаток Ж, п. Ж.8.3.3.8 - слово *обслуговуючого*, замінити – *обслуговувального*.

Додаток Ж, п. Ж.8.3.3.10, перелік в) - слова *технічного обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Ж, п. Ж.8.4.1 - слова *Щотижневе технічне обслуговування*, замінити – *Щотижневі роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Ж, п. Ж.8.4.2 - слова *Щомісячне технічне обслуговування*, замінити – *Щомісячні роботи з підтримання експлуатаційної придатності*

Додаток Ж, п. Ж.9.6 - слова *технічне обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Ж, п. Ж.9.8 - слова *технічне обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Ж, п. Ж.10.4 - слово *обслуговуючого*, замінити – *обслуговувального*.

Додаток Ж, п. Ж.10.5 - слова з *технічного обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Ж, п. Ж.11.1 – слова *здійснюється технічне обслуговування*, замінити – *, яка проводить роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Ж, п. Ж.11.2 - викласти у новій редакції:

п.Ж.11.2 Роботи з підтримання експлуатаційної придатності СПТС суб'єктами господарювання здійснюються суб'єктами господарювання на підставі ліцензій на провадження господарської діяльності протипожежного

призначення із спостереження за пожежною автоматикою об'єктів. Якщо устаткування передавання СПТС інтегрована у ППКП, підтримання його експлуатаційної придатності здійснює обслуговувальна організація СПЗ цього об'єкта. У цьому випадку обслуговувальна організація зобов'язана забезпечити відновлення працездатності даного устаткування передавання протягом 12 год з моменту отримання інформації від ЦПТС.

Додаток Ж, п. Ж.11.3 – викласти у новій редакції:

п.Ж.11.3 Роботи з підтримання експлуатаційної придатності СПЗ та СПТС розпочинаються з моменту прийняття їх до експлуатування про що в акті прийняття виконаних робіт вказуються номери та дати договорів на роботи із підтримання експлуатаційної придатності. Роботи з підтримання експлуатаційної придатності повинні здійснюватись відповідно до затверджених регламентів робіт та технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що використовується.

Додаток Ж, п. Ж.11.4 - слово *обслуговуючою*, замінити - *обслуговувальною*, слова *технічного обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Ж, п. Ж.11.5 - викласти у новій редакції:

п.Ж.11.5 Обслуговувальна організація, що проводить роботи з підтримання експлуатаційної придатності, перед початком проведення на об'єкті спостереження робіт зобов'язана сповістити пультову організацію. Пультова організація, у разі потреби (за ініціативи обслуговувальної організації), на час робіт з підтримання експлуатаційної придатності тимчасово знімає об'єкт із пожежного спостереження, про що повідомляється замовник робіт.

Після закінчення робіт обслуговувальна організація інформує пультову, яка, у свою чергу, становить об'єкт на пожежне спостереження та повідомляє замовника робіт.

Додаток Ж, п. Ж.11.6 – викласти у новій редакції:

п.Ж.11.6 Обслуговувальна організація у разі виникнення підстав для припинення роботи з підтримання експлуатаційної придатності СПЗ на об'єкті спостереження (розірвання договору тощо) зобов'язана не пізніше ніж за 5 робочих днів до його припинення письмово повідомити про це пультову організацію.

Пультова організація у разі надходження повідомлення про припинення роботи з підтримання експлуатаційної придатності СПЗ не пізніше ніж за 5 робочих днів письмово інформує замовника про можливість відключення об'єкта від системи пожежного спостереження.

Якщо протягом 30 календарних днів із моменту повідомлення не поновлено роботи з підтримання експлуатаційної придатності СПЗ, пультова організація тимчасово знімає об'єкт із пожежного спостереження, про що повідомляє замовника робіт.

Додаток Ж, п. Ж.11.7 - слово *обслуговуючу*, замінити - *обслуговувальну*.

Додаток Ж, п. Ж.11.8, перелік б) - слова *технічного обслуговування*, замінити – *робіт з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток Ж, форма Ж.2, перелік б – слова *технічне обслуговування*, замінити – *роботи з підтримання експлуатаційної придатності*.

Додаток И - викласти в новій редакції:

*Додаток И
(довідковий)*

Перевірка (оцінка) відповідності змонтованих систем СПЗ

И.1 Мета перевірки (оцінки) відповідності СПЗ – визначення відповідності змонтованої системи вимогам проектної документації та її працездатність.

И.2 Для перевірки (оцінки) відповідності СПЗ замовником робіт може бути створена комісія з представників замовника, проектної, монтувальної, пультової і обслуговуючої організацій та представників третьої сторони тощо. Порядок та тривалість роботи комісії визначається замовником робіт.

Представники третьої сторони перевіряють (оцінюють) відповідність змонтованих систем СПЗ згідно зі встановленими ними порядками.

И.3 Результати роботи комісії, за відсутності порушень, оформляються актом оцінки відповідності за формою И.1 або И.2.

Розділ Бібліографія – доповнити посиланнями :

35. Закон України від 15.01.2015р. №124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

36. Закон України від 17.05.2001 р. №2407-III «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

37. ЄС №1005/2009. __. Regulation EC №1005/2009 on substances that deplete the ozone layer (recast).